



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ГАЗПРОМСЕРТ
РОСС RU.3022.04ГО00**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции «ГазЭнергоКонтроль» № ГО00.RU.1131
Общества с ограниченной ответственностью «ГазЭнергоКонтроль»
(ОС «ГазЭнергоКонтроль»)
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 10А, тел./факс: 8 (495) 718-48-59

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ГО00.RU.1131.H00637

П 4958

Срок действия с 31.03.2016 по 30.03.2019

ПРОДУКЦИЯ:

Комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией КРУЭ на номинальное напряжение 110кВ, на номинальный ток 2500А, номинальный ток отключения до 40кА (климатического исполнения и категории размещения У2 по ГОСТ 15150-69) по ТУ 3414-103-49040910-2013
(см. Приложение ПП 2252)

Серийный выпуск

КОД (Классификатор): ОКП 34 1473

КОД ТН ВЭД:

8537 20 990 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ:

ТУ 3414-103-49040910-2013 (п.п.: 1.1÷1.3; 1.4.1 табл. 3 (п.п. 3÷7, 11÷15); 1.4.2 табл. 4 (п.п. 6÷9, 11÷14); 1.4.3 табл. 5 (п.п. 2÷5); 1.4.4 табл. 6 (п.п. 1, 3÷5); 1.4.9 табл. 7 (п.п. 7÷9); 1.4.10; 1.5.1; 1.5.2.1; 1.5.2.2; 1.5.2.4; 1.5.2.5; 1.5.3; 1.5.5.1; 1.5.6; 1.5.7.5; 1.5.7.8; 1.5.7.22; 1.5.7.23; 1.5.8; 1.6÷2.1; 5.3÷5.6)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «ЗЭТО-Газовые Технологии»

182113, г. Великие Луки, Псковская обл., проспект Октябрьский, 79

ИНН 6025033520, т. (81153) 6-37-91, ф. (81153) 6 - 38 - 45, E-mail: ogk@zeto.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН:

ООО «ЗЭТО-Газовые Технологии»

182113, г. Великие Луки, Псковская обл., проспект Октябрьский, 79

ИНН 6025033520, т. (81153) 6-37-91, ф. (81153) 6 - 38 - 45, E-mail: ogk@zeto.ru

НА ОСНОВАНИИ:

Протокола сертификационных испытаний рег. № ПИ-045/16 от 04.03.2016 г., проведенных в испытательной лаборатории ООО «ЗЭТО-Газовые Технологии» (182113, г. Великие Луки, Псковская обл., пр. Октябрьский, 79), Акта о результатах анализа состояния производства № АСП-013/16 от 04.03.2016г., Решения о выдаче сертификата соответствия № РВ - 637/16 от 30.03.2016 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Сертификация по схеме 4с. Инспекционный контроль – март 2017 г., март 2018 г.

Маркирование продукции производить в соответствии с порядком применения знака соответствия Системы ГАЗПРОМСЕРТ.

Руководитель органа по сертификации



[Signature]
подпись
[Signature]
подпись

Е.С. Зашихина
инициалы, фамилия

Е.В. Карпов
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № Г000.RU.1131.H00637

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД РФ		

Комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией КРУЭ на номинальное напряжение 110кВ, на номинальный ток 2500А, номинальный ток отключения до 40кА (климатического исполнения и категории размещения У2 по ГОСТ 15150-69)

Изготовитель: ООО «ЗЭТО-Газовые Технологии»

34 1473 8537 20 990 0	Комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией КРУЭ на номинальное напряжение 110кВ, на номинальный ток 2500А, номинальный ток отключения до 40кА (климатического исполнения и категории размещения У2 по ГОСТ 15150-69), в составе:	ТУ 3414-103-49040910-2013 "Комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией КРУЭ-110. Технические условия"
--------------------------	---	--

- ячейки линейные с кабельным вводом типов:
ЯТЭ-110Л1-40/2500-2 У2; ЯТЭ-110Л1-К-40/2500-2 У2
и ЯТЭ-110Л1-КС-40/2500-2 У2;

- ячейки линейные с воздушным вводом типов:
ЯТЭ-110Л2-40/2500-2 У2, ЯТЭ-110Л2-К-40/2500-2 У2
и ЯТЭ-110Л2-КС-40/2500-2 У2

- ячейки шиносоединительные типов
ЯТЭ-110Ш-40/2500-2 У2;



- ячейки измерительные типов: ЯТЭ-110И-2 У2,
ЯТЭ-110И-К-2 У2 и ЯТЭ-110И-КС-2 У2;

- ячейки секционные типов: ЯТЭ-110С-40/2500 У2;

- токопроводы типов: ТТГ-110П*/2500 УХЛ1



Выполнитель органа по сертификации


подпись

подпись

Е.С. Зашихина

инициалы, фамилия

Е.В. Карпов

инициалы, фамилия